

Dodatečné informace č. 1

Akce: Zhotovení PD rekonstrukce komunikace Husova, Holice


Otázky uchazečů:

1. Při prohlížení části ulice jsme nezjistili, jak je komunikace odvodněna, proto prosíme o sdělení, zda je v řešeném úseku ulice kanalizace a je do ní možno zaústit uliční vpustě.
2. Je součástí zakázky provedení diagnostiky na opravu vozovky, nebo se např. počítá s kompletní výměnou konstrukce vozovky?
3. Předáním projektové dokumentace se rozumí včetně všech povolení znamená vydaného stavebního povolení, nebo pravomocného?
4. Kdo hradí poplatky za podání územního a stavebního povolení?
5. Rozsah zakázky je zakreslen schématicky v návrhu smlouvy. Je to tedy úsek mezi ulicemi Hradeckou a Pod Homolí?
6. Je součástí oprava vozovky na mostě 3057-1?

Odpověď zadavatele:

1. Komunikace je odvodněna do uličních vpustí, které jsou zaústěny do splaškové kanalizace a částečně vsakem (vedlejší dopravní prostor). Zadavatel hodlá systém odvodnění rekonstruovat pouze v případě požadavku některého z dotčených orgánů.
2. Součástí předmětu zakázky je provedení diagnostiky v rozsahu nutném pro vhodný návrh vozovkového souvrství.
3. Součástí předmětu zakázky je předání pravomocného stavebního rozhodnutí.
4. Poplatky za územní a stavební řízení jsou v režii stavebníka.
5. Rozsah řešeného území je dán zákresem v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy. Jedná se o úsek mezi ulicemi Hradecká a Pod Homolí.
6. Součástí předmětu zakázky je také oprava vozovky na mostním objektu.

Dne 24.3. 2016



Vypracoval Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM